

PRO Sliedrecht
t.a.v. de heer T. Pauw

Gemeente Sliedrecht

Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Geachte heer Pauw,

Hiermee geven wij antwoord op de door u op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde gestelde vragen met betrekking tot onderhoud houten bruggen en beschoeiingen.

Telefoon **14 0184**
gemeente@sliedrecht.nl
www.sliedrecht.nl

Vraag 1. Op basis waarvan kunt u stellen dat "De veiligheid van de bruggen, grondkerende constructie met houten deksloof en het leuningwerk is niet in het gedrang" zoals gesteld in uw antwoord van 8 juni 2022.

Datum
13 september 2022

Ten tijde van het antwoord op 8 juni 2022 was de beoordeling van de veiligheid gebaseerd op een inspectie van de buitendienst en beheerder. De afgelopen periode heeft er monitoring van de situatie plaatsgevonden en zijn enkele tijdelijke reparaties uitgevoerd.

Betreft
Artikel 39 vragen
onderhoud houten
bruggen en beschoeiing

De onderliggende keerwand is van beton (met een houten afwerking). De levensduur van dit type betonnen constructie is gemiddeld 80 jaar. De constructie dateert uit 1980, waardoor gesteld kan worden dat de veiligheid van de betonnen constructie niet in het geding is. De houten deksloof is op enkele plaatsen van slechte kwaliteit, maar deze maakt geen deel uit van de constructieve veiligheid (esthetische functie).

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Vraag 2. Omdat er in sommige gevallen een ruime tijd zit tussen het constateren van de gebreken en het repareren via reguliere onderhoudsplan is onze vraag of er volgens u er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin toch directe reparatie noodzakelijk is?

Uw brief van
26 augustus 2022

Afdeling
RO&E

Zodra er omstandigheden zijn die duiden op versnelde verslechtering, worden de nodige maatregelen getroffen om de termijn tussen constatering en vervanging te overbruggen. Dit kunnen tijdelijke maatregelen zijn, zoals het vervangen van planken of het aanbrengen van signalering. In sommige gevallen is vervanging noodzakelijk.

Telefoon direct
06 34 300 660


Behandeld door
J.M. Veenstra

Vraag 3. Indien dit zo is vernemen wij graag welke dat zijn.

Deze omstandigheden kunnen divers van aard zijn, zoals, moedwillige vernieling of beschadiging. Hier is geen eenduidige afwegingkader voor, dit is situatieafhankelijk.

Wij vertrouwen erop hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris, De burgemeester,



N.H. Kuiper mca mcm



mr. drs. J.M. de Vries